


Grå markeringspæl



Gummiprop

Transportlomme

Vakuumtoilet

Vacuumtoilet

Vakuumtoilette

Hvis dit toilet skulle stoppe til

Hvis dit toilet skulle stoppe til, skal du først fastslå, om tilstopningen sidder i husets stik eller hovedledningen. Det skal du gøre ved at gå ud på gaden og finde en transportlomme. Transportlommen er markeret med et Ø90mm pvc-rør. Når du har lokaliseret transportlommen, skal du prøve at løfte gummiproppen af.

Er der modstand og dermed vakuum, er det husets stik, der er stoppet. Du skal herefter rekvirere en slamsuger eller vvs-installatør med suger.

Er gummiproppen let at fjerne, er det imidlertid hovedledningen, der er tilstoppet og så skal du kontakte vagthavende via 74 74 74 74 hurtigst muligt.

Når sommerhuset ikke bruges i en længere periode, er det en god ting at skylle ud et par gange for at undgå aflejringer i stikledningen. Ved IFØ toiletter skal du lukke for stikledningsventilen samtidig med, at du lukker for vandet.

Version 1/2016-hco

Trykt på svanemærket papir



Vakuumtoilet

Vacuumtoilet / Vakuumtoilette

Kære feriegæst

Dette toilet er tilsluttet et vakuum-afløbs-system. Systemet kan kun transportere almindeligt toiletaffald og toiletpapir.

Vat, hygiejnebind, bleer, aviser, beklædningsgenstande m.v. må ikke kastes i toilettet. Dette vil tilstoppe systemet, og vakuumforbindelsen bliver i så fald afbrudt.

Liebe Urlauber

Diese Toilette ist an ein Vakuum-abflusssystem angeschlossen. Das System kann nur gewöhnlichen Toilettenabfall und Toilettenpapier transportieren.

Bitte keine Kleidungsstücke, Watte, Windeln, Binden, Seitungen u.a.m. in die Toilette werfen. Dadurch würde das Abflusssystem verstopfen und die Vakuumverbindung unterbrochen werden.

Dear holidaymaker

This toilet is connected to a vacuum waste-pipe system. The vacuum system can only transport ordinary toilet waste and toilet paper.

Please do not throw cotton wool, sanitary towels, garments, newspapers, etc. into the toilet. This would cause a blockage of the system and put it out of service.

